

Dieses Prüfzeugnis ist sorgfältig aufzubewahren und bei
Verlängern dem TÜV vorzuzeigen.

Mühlenstr. 47 • 2493 Flensburg
Armaturenfabrik Ernst Horn GmbH

10.12.99

Flensburg

* nicht zutreffende Typen sind zu streichen

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät (Behälter) nach TRbF 112
Ausgabe 7.80 Nr. 4.22(2) ein Wasserdruckprüfung unterzogen worden
ist und die Anforderungen erfüllt.

Die Behälter Nr. befindet sich auf dem unteren Rand des Behälters.

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-------|-----------|---------------|
| Hersteller | Armaturenfabrik Ernst Horn GmbH | | | | |
| Baujahr | 1999 | | | | |
| Type* | Variomix D5/2 | Mitemix II | D6/5A | Taka 70/2 | Variomix D5/1 |
| Behälterinhalt | 72 Liter | | | | |
| Prüfdruck | 3 bar | | | | |
| Zeichnungs Nr. | V 024-348 | | | | |
| Behälter Nr. | 022 603 | | | | |

nach TRbF 112 4.22
für die Wasserdruckprüfung eines Gefäßes für Kleinzapfgeräte

(Werksbescheinigung)

Prüfzeugnis