

Gerätebeschreibung

Marke (Hersteller):	Ziegler		
Modell (Typ):	Tragkraftspritze FP 8/8		
DIN:	14420		
Nennförderstrom l / min:	800		
Nennförderdruck bar:	8		
Baujahr:	1991		
Nenn Drehzahl 1 /min:	4400		
Betr. Stunden Pumpe:	83		
Kraftstoffart:	Mischung 1:50		
Übersetzung Pumpengetriebe:	1:1		
Farbe (Lackierung):	rot		
Werk-Nr.:	1022 / 0932		

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Tankgehäuse verbogen und teilweise gebrochen.
Tragekonsole muss ausgerichtet werden.
Scharnierplatten gebrochen.
Hubstütze von Tank verbogen.
Kraftstoffschläuche von Tank Richtung Vergaser müssen erneuert werden.
Halterungen von der Frontverkleidung müssen instandgesetzt werden.
Instrumententafel muss instandgesetzt werden.

Tragkraftspritze wird als defekt verkauft.

Sonstiges:

zuletzt 10/2023 im Einsatz.
Tragkraftspritzenmotor läuft.
Trockensaugprobe funktioniert.

Festgesetztes Mindestgebot: 699,00 Euro

Standort:	72458 Albstadt, Neuer Weg 12
Ansprechpartner:	Stefan Röhm
Telefon:	07431-160-2235

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.