

Bericht über die feuerwehrtechnische Prüfung vom 30.05.2023

Stadt/Kreis: Odenwaldkreis **Prüfer:** Christian Jungmann
Stadt/Gemeinde: Lützelbach **Stadt-/Ortsteil:** Haingrund

Feuerlöschkreiselpumpe:

Hersteller: Ziegler
Typ: TS 8-8 Entlüftungseinricht.: Doppelkolben
Pumpen-Nr.: 1030/0304 Gesamtübersetzung: 1:1
Baujahr: 1993 Nennzahl: 4400 U/min Betriebsstd.: 53,00 h
Hochdruckteil: Nennförderstrom: 800 l/min

Ergebnis: Druckprüfung Saugseite 0,00 bar, Druckseite 0,00 bar, Trockensaugprobe -0,80 bar steigend
Schließdruck ND: 14,0 Schließdruck HD: 0,0
Leistungswerte erreicht: Maschinentechnischer Zustand: bedingt einsatzbereit

Bei der Trockensaugprüfung ist ein Druckanstieg feststellbar.
Der Motor läuft unsauber.
Der A-Blinddeckel fehlt.

Verlastet auf LF16-TS

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.